

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人/聯絡電話：曾稟儒/(02)23963360-725
電子郵件：pj.tseng@bsmi.gov.tw
傳 真：(02)23970715

10846

台北市萬華區長沙街2段73號3樓

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國107年1月2日

發文字號：經標四字第10640008711號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「電度表檢定檢查技術規範」修正草案，業經本局於中華民國107年1月2日以經標四字第10640008710號公告預告，請查照。

說明：檢附旨揭公告影本（含附件）1份。

正本：財團法人中華民國消費者文教基金會、社團法人台灣消費者協會、社團法人台灣消費者保護協會、台北市度量衡商業同業公會、台中市度量衡商業同業公會、高雄市度量衡商業同業公會、桃園市度量衡商業同業公會、彰化縣度量衡商業同業公會、台南市度量衡商業同業公會、台北市度量衡裝修職業工會、台北市儀器商業同業公會、高雄市儀器商業同業公會、台中市儀器商業同業公會、桃園市儀器商業同業公會、彰化縣儀器商業同業公會、台南市儀器商業同業公會、中興電工機械股份有限公司、大同股份有限公司、華新儀錶股份有限公司、慶同貿易股份有限公司、台灣電力股份有限公司、玖鼎電力資訊股份有限公司、明模股份有限公司、士林電機廠股份有限公司重電廠、康舒科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、第一電氣設備股份有限公司、正興機電工程股份有限公司、上電科技股份有限公司、施耐德電機股份有限公司、銓盛電子股份有限公司、弓銓企業股份有限公司、巧力工業股份有限公司、三宏電工廠股份有限公司、三江電機企業股份有限公司、華城電機股份有限公司、恩良企業股份有限公司、樂士股份有限公司、士林電機廠股份有限公司、源順企業有限公司、敬沅企業股份有限公司、台科電科技股份有限公司、虹勝科技企業有限公司、宇恆企業有限公司、齊碩科技股份有限公司、光奕企業股份有限公司、台普電機股份有限公司、萬上股份有限公司、得安科技有限公司、亞珏科技股份有限公司、航口實業股份有限公司、侑熹有限公司、艾立新科技股份有限公司、萬上生活科技股份有限公司、頂新電機企業有限公司、杏合生醫



裝

訂

線

股份有限公司、寶品科技有限公司、豪鑫國際企業有限公司、大吉旺股份有限公司、峻鼎電機有限公司、雅士晶業股份有限公司、言成意興業股份有限公司、大威電機股份有限公司、仟佰實業有限公司、揚宇科技股份有限公司、吉曜有限公司、吉懋工程有限公司、珍輝實業有限公司、國倫水電工程行、精慶實業有限公司、台灣是德科技股份有限公司、弘碩科技有限公司、祥正電機股份有限公司、智能電網國際股份有限公司、中一電工科技股份有限公司、翰譯企業有限公司、迦樂國度文化有限公司、七泰電子股份有限公司、博計電子股份有限公司、聖傑自動科技股份有限公司、華城電機股份有限公司(第一廠)、政厚企業有限公司、大同股份有限公司桃園電線電纜廠、弘奕國際有限公司、陶陽貿易有限公司、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人聯發電氣研究發展教育基金會、經濟部標準檢驗局第七組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局商品安全諮詢中心、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花蓮分局

副本：



局長劉明忠

線

檔 號：


保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國107年1月2日

發文字號：經標四字第10640008710號

附件：「電度表檢定檢查技術規範」修正草案（總說明及條文對照表）



主旨：預告修正「電度表檢定檢查技術規範」。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：經濟部標準檢驗局。
- 二、修正依據：度量衡法第十四條第二項及第十六條第二項。
- 三、「電度表檢定檢查技術規範」修正草案如附件。本案另載於本局網站（網址：<http://www.bsmi.gov.tw>），「最新消息/公告」網頁。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報之次日起六十日內陳述意見或洽詢：
 - (一)承辦單位：經濟部標準檢驗局第四組。
 - (二)地址：臺北市中正區濟南路1段4號。
 - (三)電話：02-23963360轉725，聯絡人：曾稟儒。
 - (四)傳真：02-23970715。
 - (五)電子郵件：pj.tseng@bsmi.gov.tw。

局長 劉明忠

裝

訂

線

電度表檢定檢查技術規範修正草案總說明

電度表檢定檢查技術規範（以下簡稱本規範）係由經濟部於九十二年五月二十九日訂定發布施行，期間歷經五次修正，最近一次為一百零五年八月十八日發布修正。經參考台灣電力股份有限公司一百零六年九月十八日蒐集之「主要國家電子式電表檢定及使用年限一覽表」，日本、英國、法國及美國電子式電度表檢定周期為十年，爰調整電子式電度表檢定合格有效期間，擬具本規範修正草案。

電度表檢定檢查技術規範修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
1. 適用範圍：	1. 適用範圍：	本節未修正。
1.1 本規範適用於應受檢定、檢查之瓦時計、乏時計、需量瓦時計、電子式電度表（四者以下簡稱電度表）及匹配於電度表之比流器、比壓器（二者以下簡稱變比器）。	1.1 本規範適用於應受檢定、檢查之瓦時計、乏時計、需量瓦時計、電子式電度表（四者以下簡稱電度表）及匹配於電度表之比流器、比壓器（二者以下簡稱變比器）。	本節未修正。
1.2 本規範不適用於： (1)附屬於電器產品之電度表。 (2)附屬於變流器之電度表。 (3)盤面式電度表。 (4)攜帶式電度表。 (5)標準電度表。 (6)直流電度表。 (7)電能轉換器。 (8)電壓 600 V 以上之電度表。 (9)匹配額定二次電流小於 5A 比流器之電度表。 (10)額定二次電流小於 5A 之比流器。 (11)標稱系統電壓大於 69 kV 之變比器。	1.2 本規範不適用於： (1)附屬於電器產品之電度表。 (2)附屬於變流器之電度表。 (3)盤面式電度表。 (4)攜帶式電度表。 (5)標準電度表。 (6)直流電度表。 (7)電能轉換器。 (8)電壓 600 V 以上之電度表。 (9)匹配額定二次電流小於 5A 比流器之電度表。 (10)額定二次電流小於 5A 之比流器。 (11)標稱系統電壓大於 69 kV 之變比器。	本節未修正。
2. 用詞定義	2. 用詞定義	本節未修正。
2.1 電度表 (Electricity meter) 一種裝置，用於量測及記錄電功率與其相關時間的積分，簡稱電表。	2.1 電度表 (Electricity meter) 一種裝置，用於量測及記錄電功率與其相關時間的積分，簡稱電表。	本節未修正。
2.1.1 瓦時計 (Watt-hour meter) 一種電度表，專用於量測及記錄有效功率與其相關時間的積分；通常以千瓦時 (kilowatt-hour) 為計量單位。	2.1.1 瓦時計 (Watt-hour meter) 一種電度表，專用於量測及記錄有效功率與其相關時間的積分；通常以千瓦時 (kilowatt-hour) 為計量單位。	本節未修正。
2.1.2 乏時計 (Var-hour meter) 一種電度表，專用於量測及記錄無效功率與其相關時間的積分；通常以千乏時 (kilovar-hour) 為計量單位。	2.1.2 乏時計 (Var-hour meter) 一種電度表，專用於量測及記錄無效功率與其相關時間的積分；通常以千乏時 (kilovar-hour) 為計量單位。	本節未修正。
2.1.3 需量瓦時計 (Watt-hour demand meter) 一種電度表，由瓦時計及需量計量器所組成，專用於量測及	2.1.3 需量瓦時計 (Watt-hour demand meter) 一種電度表，由瓦時計及需量計量器所組成，專用於量測及	本節未修正。

記錄總用電能量及某一定期間之最大需量。瓦時計通常以千瓦時 (kilowatt-hour) 為計量單位，需量計量器通常以千瓦 (kilowatt) 為計量單位。	記錄總用電能量及某一定期間之最大需量。瓦時計通常以千瓦時 (kilowatt-hour) 為計量單位，需量計量器通常以千瓦 (kilowatt) 為計量單位。	
2.1.4 電子式電度表 (Static electricity meter) 一種電度表，用於量測及記錄電功率與其相關時間的積分，是利用電流及電壓作用於電子組件而產生一相對且正比於瓦時、乏時或需量之計量輸出；通常以千瓦時 (kilowatt-hour)、千乏時 (kilovar-hour) 或千瓦 (kilowatt) 為計量單位。	2.1.4 電子式電度表 (Static electricity meter) 一種電度表，用於量測及記錄電功率與其相關時間的積分，是利用電流及電壓作用於電子組件而產生一相對且正比於瓦時、乏時或需量之計量輸出；通常以千瓦時 (kilowatt-hour)、千乏時 (kilovar-hour) 或千瓦 (kilowatt) 為計量單位。	本節未修正。
2.1.5 攜帶式電度表 (Portable measuring meter) 一種電度表，在線路或裝置無停電狀態且不需工具輔助，使用者可徒手進行拆裝且易於攜帶之電度表。	2.1.5 攜帶式電度表 (Portable measuring meter) 一種電度表，在線路或裝置無停電狀態且不需工具輔助，使用者可徒手進行拆裝且易於攜帶之電度表。	本節未修正。
2.1.6 標準電度表 (Reference electricity meter) 一種用來量測電能且可不具備連續記錄累計電能裝置，或可依需要將電能計量歸零之儀表，在環境受控制的實驗室使用，可獲得極高的準確度與穩定度，主要作為實驗室內校正用之標準器。	2.1.6 標準電度表 (Reference electricity meter) 一種用來量測電能且可不具備連續記錄累計電能裝置，或可依需要將電能計量歸零之儀表，在環境受控制的實驗室使用，可獲得極高的準確度與穩定度，主要作為實驗室內校正用之標準器。	本節未修正。
2.1.7 直流電度表 作為量測直流電能之電度表。	2.1.7 直流電度表 作為量測直流電能之電度表。	本節未修正。
2.1.8 盤面式電度表 (Panel meter) 主要安裝於配電盤、電器設備，作為電力監控、管理用之電儀表，通常可量測電壓、電流、電功率、電能等多種電量值 (如集合式數位電度表等)，其安裝方式為嵌入式。	2.1.8 盤面式電度表 (Panel meter) 主要安裝於配電盤、電器設備，作為電力監控、管理用之電儀表，通常可量測電壓、電流、電功率、電能等多種電量值 (如集合式數位電度表等)，其安裝方式為嵌入式。	本節未修正。
2.1.9 變流器 (Converter/ Inverter) 將交流 (AC) 或直流 (DC)	2.1.9 變流器 (Converter/ Inverter) 將交流 (AC) 或直流 (DC)	本節未修正。

電源轉換成為另一種 AC 或 DC 電源形式的一種裝置；或者是一種將 DC 轉換成 AC 電源的一種裝置。	電源轉換成為另一種 AC 或 DC 電源形式的一種裝置；或者是一種將 DC 轉換成 AC 電源的一種裝置。	
2.1.10 電能轉換器 (Energy Transducer) 一種用來量測電能且以直流脈衝作為量測輸出之電子裝置，主要裝置於配電盤、電氣設備，作為電力監控、管理之用。	2.1.10 電能轉換器 (Energy Transducer) 一種用來量測電能且以直流脈衝作為量測輸出之電子裝置，主要裝置於配電盤、電氣設備，作為電力監控、管理之用。	本節未修正。
2.2 變比器 (Instrument transformer) 比流器及比壓器之總稱，期使加於其一次電路之電流或電壓，以一定比率重現於其二次電路上，以便於量測或控制之用。	2.2 變比器 (Instrument transformer) 比流器及比壓器之總稱，期使加於其一次電路之電流或電壓，以一定比率重現於其二次電路上，以便於量測或控制之用。	本節未修正。
2.2.1 比流器 (Current transformer, 簡稱 CT) 變比器的一種，其一次繞組與被量測或控制的載流導體串聯，而二次電流成比例於一次電流，以便於量測或控制之用。	2.2.1 比流器 (Current transformer, 簡稱 CT) 變比器的一種，其一次繞組與被量測或控制的載流導體串聯，而二次電流成比例於一次電流，以便於量測或控制之用。	本節未修正。
2.2.2 比壓器 (Voltage transformer, 簡稱 VT；或 Potential transformer, 簡稱 PT) 變比器的一種，其一次繞組與被量測或控制的電壓電路並聯，而二次電壓成比例於一次電壓，以便於量測或控制之用。	2.2.2 比壓器 (Voltage transformer, 簡稱 VT；或 Potential transformer, 簡稱 PT) 變比器的一種，其一次繞組與被量測或控制的電壓電路並聯，而二次電壓成比例於一次電壓，以便於量測或控制之用。	本節未修正。
3. 本規範功率因數 0 係指 0 (滯後)、功率因數 0.5 係指 0.5 (滯後)、功率因數 0.8 係指 0.8 (滯後)、功率因數 0.866 係指 0.866 (滯後)。	3. 本規範功率因數 0 係指 0 (滯後)、功率因數 0.5 係指 0.5 (滯後)、功率因數 0.8 係指 0.8 (滯後)、功率因數 0.866 係指 0.866 (滯後)。	本節未修正。
4. 電度表資料審查:每型號電度表第一次送檢定時，應提供以下文件。 (1)度量衡業營業許可執照。 (2)產地證明(輸入業者)。 (3)電度表耐熱及防火性能測	4. 電度表資料審查:每型號電度表第一次送檢定時，應提供以下文件。 (1)度量衡業營業許可執照。 (2)產地證明(輸入業者)。 (3)電度表耐熱及防火性能測	本節未修正。

試合格文件。	試合格文件。	
<p>4.1 電度表耐熱及防火性能測試：</p> <p>電度表之端子組、端子蓋和外殼應確保安全性，以防止火災危險，不應接觸的帶電元件過熱而著火，應依 IEC 60695-2-10、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-12 或 CNS 14607 規定，以下列方法與試驗溫度進行測試：</p> <p>(1)端子組：960 °C ± 15 °C。</p> <p>(2)端子蓋及外殼：650 °C ± 10 °C。</p> <p>(3)試驗時間：30 s ± 1 s。</p> <p>(4)與熾熱線（Glow-wire）之接觸點可選在任意位置。端子組若與底座為一體成形者，僅須端子組部分作試驗。</p>	<p>4.1 電度表耐熱及防火性能測試：</p> <p>電度表之端子組、端子蓋和外殼應確保安全性，以防止火災危險，不應接觸的帶電元件過熱而著火，應依 IEC 60695-2-10、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-12 或 CNS 14607 規定，以下列方法與試驗溫度進行測試：</p> <p>(1)端子組：960 °C ± 15 °C。</p> <p>(2)端子蓋及外殼：650 °C ± 10 °C。</p> <p>(3)試驗時間：30 s ± 1 s。</p> <p>(4)與熾熱線（Glow-wire）之接觸點可選在任意位置。端子組若與底座為一體成形者，僅須端子組部分作試驗。</p>	本節未修正。
<p>4.2 每一型號電度表應出具由第三者實驗室測試，並符合第 4.1 節規定之測試證明文件。但不同型號電度表採用相同材質及規格時，得出具相關證明文件審查，則免具測試證明文件。</p>	<p>4.2 每一型號電度表應出具由第三者實驗室測試，並符合第 4.1 節規定之測試證明文件。但不同型號電度表採用相同材質及規格時，得出具相關證明文件審查，則免具測試證明文件。</p>	本節未修正。
<p>5. 檢定、檢查設備：須提出驗證設備之系統具追溯性及不確定度驗證證明。</p> <p>(1)瓦時標準器：準確度 ±0.3 % 以內（於額定電壓、額定電流、額定頻率、功率因數 1.0）。</p> <p>準確度 ±0.4 % 以內（於額定電壓、額定電流、額定頻率、功率因數 0.5）。</p> <p>(2)乏時標準器：功率因數 0 及 0.866。</p> <p>(3)高阻計：直流 500 V。</p> <p>(4)單相二線式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~60 A、</p>	<p>5. 檢定、檢查設備：須提出驗證設備之系統具追溯性及不確定度驗證證明。</p> <p>(1)瓦時標準器：準確度 ±0.3 % 以內（於額定電壓、額定電流、額定頻率、功率因數 1.0）。</p> <p>準確度 ±0.4 % 以內（於額定電壓、額定電流、額定頻率、功率因數 0.5）。</p> <p>(2)乏時標準器：功率因數 0 及 0.866。</p> <p>(3)高阻計：直流 500 V。</p> <p>(4)單相二線式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~60 A、</p>	本節未修正。

<p>測試頻率 60 Hz。</p> <p>(5) 單相三線式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(6) 三相電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(7) 需量電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(8) 單相電子式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(9) 三相電子式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(10) 標準比流器：5 A ~ 5000 A，準確度 $\pm 0.1\%$ 以內。</p> <p>(11) 標準比壓器：3.3 kV ~ 69 kV，準確度 $\pm 0.1\%$ 以內。</p> <p>(12) 交流耐電壓試驗裝置：交流 0 V ~ 150 kV，準確度 $\pm 3\%$ 以內。</p> <p>(13) 比流器檢定台：測試電流 0 A ~ 5 kA、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(14) 比壓器檢定台：測試電壓 0 V ~ 69 kV、測試頻率 60 Hz。</p>	<p>測試頻率 60 Hz。</p> <p>(5) 單相三線式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(6) 三相電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(7) 需量電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(8) 單相電子式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(9) 三相電子式電度表檢定台：測試電壓 110 V / 220 V、測試電流 0 A ~ 60 A、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(10) 標準比流器：5 A ~ 5000 A，準確度 $\pm 0.1\%$ 以內。</p> <p>(11) 標準比壓器：3.3 kV ~ 69 kV，準確度 $\pm 0.1\%$ 以內。</p> <p>(12) 交流耐電壓試驗裝置：交流 0 V ~ 150 kV，準確度 $\pm 3\%$ 以內。</p> <p>(13) 比流器檢定台：測試電流 0 A ~ 5 kA、測試頻率 60 Hz。</p> <p>(14) 比壓器檢定台：測試電壓 0 V ~ 69 kV、測試頻率 60 Hz。</p>	
6. 檢定程序	6. 檢定程序	本節未修正。
<p>6.1 電度表檢定項目如下：</p> <p>(1) 構造。</p> <p>(2) 絕緣。</p> <p>(3) 潛動。</p> <p>(4) 始動。</p> <p>(5) 準確度。</p>	<p>6.1 電度表檢定項目如下：</p> <p>(1) 構造。</p> <p>(2) 絕緣。</p> <p>(3) 潛動。</p> <p>(4) 始動。</p> <p>(5) 準確度。</p>	本節未修正。
6.1.1 構造	6.1.1 構造	本節未修正。
6.1.1.1 電度表上之標示、標記及	6.1.1.1 電度表上之標示、標記及	本節未修正。

分度線應明顯不易磨滅，並無誤認之虞。	分度線應明顯不易磨滅，並無誤認之虞。	
<p>6.1.1.2 外觀標示</p> <p>應於明顯處標示下列事項：</p> <p>(1)名稱。</p> <p>(2)製造廠商之名稱或標記。</p> <p>(3)型號及器號。</p> <p>(4)使用電路之相數及線數。</p> <p>(5)額定電壓及頻率。</p> <p>(6)基準電流(或試驗電流)及額定電流(或電流等級、最大電流)。</p> <p>(7)製造年份。</p> <p>(8)電度表常數。</p> <p>(9)準確度等級：0.2 級、0.5 級、1 級、2 級，但 2 級電度表得免標示。</p> <p>(10)電子式電度表應有功能標示(如瓦時、乏時、需量、時間電價或通訊等功能)、代號或標記。</p> <p>(11)配合變比器使用之電度表，應另加附屬標記。</p>	<p>6.1.1.2 外觀標示</p> <p>應於明顯處標示下列事項：</p> <p>(1)名稱。</p> <p>(2)製造廠商之名稱或標記。</p> <p>(3)型號及器號。</p> <p>(4)使用電路之相數及線數。</p> <p>(5)額定電壓及頻率。</p> <p>(6)基準電流(或試驗電流)及額定電流(或電流等級、最大電流)。</p> <p>(7)製造年份。</p> <p>(8)電度表常數。</p> <p>(9)準確度等級：0.2 級、0.5 級、1 級、2 級，但 2 級電度表得免標示。</p> <p>(10)電子式電度表應有功能標示(如瓦時、乏時、需量、時間電價或通訊等功能)、代號或標記。</p> <p>(11)配合變比器使用之電度表，應另加附屬標記。</p>	本節未修正。
6.1.1.3 電度表之基準電流(或試驗電流)，於單獨使用式電度表應為 10 A、15 A、20 A、30 A、40 A、50 A，於併用變比器式電度表應為 2.5 A、5 A。	6.1.1.3 電度表之基準電流(或試驗電流)，於單獨使用式電度表應為 10 A、15 A、20 A、30 A、40 A、50 A，於併用變比器式電度表應為 2.5 A、5 A。	本節未修正。
6.1.1.4 電度表記錄器所指示之單位，應標明於記錄器銘板上，以便查讀。	6.1.1.4 電度表記錄器所指示之單位，應標明於記錄器銘板上，以便查讀。	本節未修正。
6.1.1.5 跳字型記錄器之文字寬度，不得小於 4 mm，高度不得小於 5 mm，小數位字輪之文字，得略小之。	6.1.1.5 跳字型記錄器之文字寬度，不得小於 4 mm，高度不得小於 5 mm，小數位字輪之文字，得略小之。	本節未修正。
6.1.1.6 記錄器指示有小數位者，應使小數位讀數與整數位讀數易於識別，以免誤讀。	6.1.1.6 記錄器指示有小數位者，應使小數位讀數與整數位讀數易於識別，以免誤讀。	本節未修正。
6.1.1.7 電度表之機械構造應堅固耐用，動作裝置須全部固定於表底，並以表蓋蓋妥，表底與表蓋間應加襯墊，以防止塵埃等外物侵入。	6.1.1.7 電度表之機械構造應堅固耐用，動作裝置須全部固定於表底，並以表蓋蓋妥，表底與表蓋間應加襯墊，以防止塵埃等外物侵入。	本節未修正。
6.1.1.8 電度表表蓋與表底間應	6.1.1.8 電度表表蓋與表底間應	本節未修正。

有適當封印裝置；除開啟封印外，應無法接觸內部組件。	有適當封印裝置；除開啟封印外，應無法接觸內部組件。	
6.1.1.9 電度表端子蓋與表底間，應有適當封印裝置；除開啟封印外，應無法改變其接線。	6.1.1.9 電度表端子蓋與表底間，應有適當封印裝置；除開啟封印外，應無法改變其接線。	本節未修正。
6.1.1.10 電度表之軸承及指示結構，在正常使用狀態下，應經久耐用，不易故障。	6.1.1.10 電度表之軸承及指示結構，在正常使用狀態下，應經久耐用，不易故障。	本節未修正。
6.1.1.11 電子式電度表應有紅光或近紅外光輸出裝置，可容易以測試儀器監視或量測其測試輸出，或以其他接線及耦合裝置連接至監測設備。	6.1.1.11 電子式電度表應有紅光或近紅外光輸出裝置，可容易以測試儀器監視或量測其測試輸出，或以其他接線及耦合裝置連接至監測設備。	本節未修正。
6.1.2 絕緣 用直流 500 V 之高阻計測量時，電度表之各線圈與外殼間絕緣電阻值，應大於 5 MΩ，電壓線圈與電流線圈間及電流電路相互間測試之絕緣電阻值，應大於 5 MΩ，其測試溫度為 296 K ± 5 K (23 °C ± 5 °C)。	6.1.2 絕緣 用直流 500 V 之高阻計測量時，電度表之各線圈與外殼間絕緣電阻值，應大於 5 MΩ，電壓線圈與電流線圈間及電流電路相互間測試之絕緣電阻值，應大於 5 MΩ，其測試溫度為 296 K ± 5 K (23 °C ± 5 °C)。	本節未修正。
6.1.3 潛動 電度表潛動之檢定在額定頻率及在額定電壓之 110 % 下，如無電流通過電流線圈，20 分鐘內電度表轉盤不應轉動 1 週以上、電子式電度表不得有 1 個以上之測試波輸出。	6.1.3 潛動 電度表潛動之檢定在額定頻率及在額定電壓之 110 % 下，如無電流通過電流線圈，20 分鐘內電度表轉盤不應轉動 1 週以上、電子式電度表不得有 1 個以上之測試波輸出。	本節未修正。

6.1.4 始動

電度表始動電流之檢定在額定電壓、額定頻率下，以如表 1 所示之功率因數（瓦時計為 1.0，乏時計為 0）及電流測試時，即應開始連續計量。

表 1

電度表種類	功率因數	各準確度等級之始動電流「基準（或試驗）電流（%）」							
		瓦時計/需量瓦時計			乏時計	電子式電度表			
		0.5 級	1 級	2 級		0.2 級	0.5 級	1 級	2 級
單獨使用式	10	0.5	0.5	1.0	-	0.4	0.4	1.0	1.0
	0	-	-	-	1.0	-	-	-	1.0
併用變比器式	10	0.5	0.5	1.0	-	0.2	0.2	0.5	0.5
	0	-	-	-	1.0	-	-	-	0.5

6.1.4 始動

電度表始動電流之檢定在額定電壓、額定頻率下，以如表 1 所示之功率因數（瓦時計為 1.0，乏時計為 0）及電流測試時，即應開始連續計量。

表 1

電度表種類	功率因數	各準確度等級之始動電流「基準（或試驗）電流（%）」							
		瓦時計/需量瓦時計			乏時計	電子式電度表			
		0.5 級	1 級	2 級		0.2 級	0.5 級	1 級	2 級
單獨使用式	10	0.5	0.5	1.0	-	0.4	0.4	1.0	1.0
	0	-	-	-	1.0	-	-	-	1.0
併用變比器式	10	0.5	0.5	1.0	-	0.2	0.2	0.5	0.5
	0	-	-	-	1.0	-	-	-	0.5

本節未修正。

6.1.5 準確度

6.1.5 準確度

本節未修正。

6.1.5.1 電度表準確度檢定，在額定電壓、額定頻率下，其測試條件如表 2：

表 2

表種	瓦時計/需量瓦時計/電子式電度表 (具瓦時/需量功能)		乏時計/電子式電度表 (具乏時功能)	
	測試條件			
基準電流	100 %	功率因數	1	0
			0.5	0.866
	10%		1	0

6.1.5.1 電度表準確度檢定，在額定電壓、額定頻率下，其測試條件如表 2：

表 2

表種	瓦時計/需量瓦時計/電子式電度表 (具瓦時/需量功能)		乏時計/電子式電度表 (具乏時功能)	
	測試條件			
基準電流	100 %	功率因數	1	0
			0.5	0.866
	10%		1	0

本節未修正。

6.1.5.2 併用變比器式之電度表，其測試電流以所併用比流器額定二次電流測試。	6.1.5.2 併用變比器式之電度表，其測試電流以所併用比流器額定二次電流測試。	本節未修正。
6.1.5.3 三相三線式瓦時計功率因數 0.5 應測試正相序及逆相序。	6.1.5.3 三相三線式瓦時計功率因數 0.5 應測試正相序及逆相序。	本節未修正。
6.1.5.4 單相三線式瓦時計功率因數 1.0、基準（或試驗）電流 100 % 應測試各元件電流電路之器差。	6.1.5.4 單相三線式瓦時計功率因數 1.0、基準（或試驗）電流 100 % 應測試各元件電流電路之器差。	本節未修正。
6.1.5.5 三相三線式電子式電度表之瓦時部分功因數 0.5 應測試正相序及逆相率序。	6.1.5.5 三相三線式電子式電度表之瓦時部分功因數 0.5 應測試正相序及逆相率序。	本節未修正。
6.1.5.6 單相三線式電子式電度表之瓦時部分功率因數 1.0、基準（或試驗）電流 100 % 應測試各元件電流電路之器差。	6.1.5.6 單相三線式電子式電度表之瓦時部分功率因數 1.0、基準（或試驗）電流 100 % 應測試各元件電流電路之器差。	本節未修正。
6.1.5.7 電度表之器差計算公式如下： (1)瓦時計、乏時計： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (標準值)]×100% (2)需量瓦時計之需量部分： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (需量表滿刻度值)]×100% (3)無標示滿刻度值之需量瓦時計，其需量部分： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (標準值)]×100% (4)需量瓦時計之瓦時部分器差依瓦時計規定。 (5)電子式電度表規定如下： (a)瓦時部分依瓦時計規定。 (b)乏時部分依乏時計規定。 (c)需量部分依需量瓦時計之需量部分規定。	6.1.5.7 電度表之器差計算公式如下： (1)瓦時計、乏時計： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (標準值)]×100% (2)需量瓦時計之需量部分： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (需量表滿刻度值)]×100% (3)無標示滿刻度值之需量瓦時計，其需量部分： 器差(%)=[(器示值 - 標準值) / (標準值)]×100% (4)需量瓦時計之瓦時部分器差依瓦時計規定。 (5)電子式電度表規定如下： (a)瓦時部分依瓦時計規定。 (b)乏時部分依乏時計規定。 (c)需量部分依需量瓦時計之需量部分規定。	本節未修正。
6.2 變比器檢定項目如下： (1)構造。 (2)電力頻率耐電壓。 (3)極性。 (4)準確度。	6.2 變比器檢定項目如下： (1)構造。 (2)電力頻率耐電壓。 (3)極性。 (4)準確度。	本節未修正。
6.2.1 構造	6.2.1 構造	本節未修正。

<p>6.2.1.1 外觀標示</p> <p>應於明顯處標示下列事項：</p> <p>(1)名稱。</p> <p>(2)製造廠商之名稱或標記。</p> <p>(3)型號、器號及製造年份。</p> <p>(4)額定一、二次電壓（比壓器）；額定一、二次電流（比流器）。</p> <p>(5)額定頻率。</p> <p>(6)額定輸出及其對應的準確度等級。</p> <p>(7)設備最高電壓或標稱系統電壓。</p> <p>(8)絕緣等級。</p>	<p>6.2.1.1 外觀標示</p> <p>應於明顯處標示下列事項：</p> <p>(1)名稱。</p> <p>(2)製造廠商之名稱或標記。</p> <p>(3)型號、器號及製造年份。</p> <p>(4)額定一、二次電壓（比壓器）；額定一、二次電流（比流器）。</p> <p>(5)額定頻率。</p> <p>(6)額定輸出及其對應的準確度等級。</p> <p>(7)設備最高電壓或標稱系統電壓。</p> <p>(8)絕緣等級。</p>	<p>本節未修正。</p>																
<p>6.2.1.2 變比器應有適當之封印位置，如有下列各項之情形者，應符合該項之要求。</p> <p>(1)變比器之切換用分接頭以及其主要部分應有檢定用封印裝置，除非開啟封印用手加以調整外，變比器之特性應無法改變。</p> <p>(2)箱蓋及重要開閉部分應有封印裝置。</p> <p>(3)二次端子如有蓋子時，亦應加裝封印裝置。</p> <p>(4)如有特別指定，一次端子亦應加裝封印裝置。</p>	<p>6.2.1.2 變比器應有適當之封印位置，如有下列各項之情形者，應符合該項之要求。</p> <p>(1)變比器之切換用分接頭以及其主要部分應有檢定用封印裝置，除非開啟封印用手加以調整外，變比器之特性應無法改變。</p> <p>(2)箱蓋及重要開閉部分應有封印裝置。</p> <p>(3)二次端子如有蓋子時，亦應加裝封印裝置。</p> <p>(4)如有特別指定，一次端子亦應加裝封印裝置。</p>	<p>本節未修正。</p>																
<p>6.2.2 電力頻率耐電壓</p> <p>(1)非屬 CNS 規格之變比器，得以銘板標示之額定輸出、額定一、二次電壓、額定一、二次電流、額定頻率等作測試。</p> <p>(2)變比器之一次繞組電力頻率(power-frequency)耐電壓如表 3 所示：</p> <p style="text-align: center;">表 3</p> <table border="1" data-bbox="188 1756 600 2024"> <thead> <tr> <th>設備最高電壓 U_m (rms) kV</th> <th>標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV</th> <th>電力頻率耐電壓 (rms) kV</th> <th>額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.22</td> <td>2.5</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>	設備最高電壓 U_m (rms) kV	標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV	電力頻率耐電壓 (rms) kV	額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV	0.25	0.22	2.5	---	<p>6.2.2 電力頻率耐電壓</p> <p>(1)非屬 CNS 規格之變比器，得以銘板標示之額定輸出、額定一、二次電壓、額定一、二次電流、額定頻率等作測試。</p> <p>(2)變比器之一次繞組電力頻率(power-frequency)耐電壓如表 3 所示：</p> <p style="text-align: center;">表 3</p> <table border="1" data-bbox="624 1756 1035 2024"> <thead> <tr> <th>設備最高電壓 U_m (rms) kV</th> <th>標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV</th> <th>電力頻率耐電壓 (rms) kV</th> <th>額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.22</td> <td>2.5</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>	設備最高電壓 U_m (rms) kV	標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV	電力頻率耐電壓 (rms) kV	額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV	0.25	0.22	2.5	---	<p>本節未修正。</p>
設備最高電壓 U_m (rms) kV	標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV	電力頻率耐電壓 (rms) kV	額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV															
0.25	0.22	2.5	---															
設備最高電壓 U_m (rms) kV	標稱系統電壓 (NSV) (rms) kV	電力頻率耐電壓 (rms) kV	額定雷電衝擊電壓(全波峰)kV															
0.25	0.22	2.5	---															

0.46	0.44	3	---	0.46	0.44	3	---				
0.66	0.60	4	---	0.66	0.60	4	---				
1.20	1.10	6	---	1.20	1.10	6	---				
3.60	3.30	10	30	3.60	3.30	10	30				
		16	45			16	45				
7.20	6.60	20	45	7.20	6.60	20	45				
		26	60			26	60				
12.00	11.40	28	75	12.00	11.40	28	75				
		34	95			34	95				
13.97	13.20	34	110	13.97	13.20	34	110				
17.50	16.50	40	125	17.50	16.50	40	125				
24.00	22.80	50	150	24.00	22.80	50	150				
36.50	34.50	70	200	36.50	34.50	70	200				
72.50	69.00	140	350	72.50	69.00	140	350				
(3)接地比壓器無需實施一次繞組電力頻率耐電壓試驗。 (4)二次繞組及多二次繞組變比器之二次繞組間，其電力頻率耐電壓應為 2.5 kV (rms)。				(3)接地比壓器無需實施一次繞組電力頻率耐電壓試驗。 (4)二次繞組及多二次繞組變比器之二次繞組間，其電力頻率耐電壓應為 2.5 kV (rms)。							
6.2.3 極性 變比器應為減極性。				6.2.3 極性 變比器應為減極性。				本節未修正。			
6.2.4 準確度				6.2.4 準確度				本節未修正。			
6.2.4.1 變比器準確度之檢定在額定頻率及額定負擔下測試，測試條件如表 4 所示。 表 4				6.2.4.1 變比器準確度之檢定在額定頻率及額定負擔下測試，測試條件如表 4 所示。 表 4				本節未修正。			
測試條件	比流器		比壓器			測試條件	比流器		比壓器		
額定一次電流	100%	10%	-	-	-	額定一次電流	100%	10%	-	-	-
額定一次電壓	-	-	90%	100%	110%	額定一次電壓	-	-	90%	100%	110%
功率因數	0.8					功率因數	0.8				
6.2.4.2 非屬 CNS 規格之變比器，得以銘板標示之額定輸出、額定一、二次電壓、額定一、二次電流、額定頻率等作測試。				6.2.4.2 非屬 CNS 規格之變比器，得以銘板標示之額定輸出、額定一、二次電壓、額定一、二次電流、額定頻率等作測試。				本節未修正。			
6.2.4.3 變比器器差之計算公式如下： (1)比流器：				6.2.4.3 變比器器差之計算公式如下： (1)比流器：				本節未修正。			

<p>器差(%) = $[(k_n I_s - I_p) / I_p] \times 100\%$ (2)比壓器： 器差(%) = $[(k_n U_s - U_p) / U_p] \times 100\%$ k_n = 額定變比 I_p = 實際一次電流 I_s = I_p 流通時量測之實際二次電流 U_p = 實際一次電壓 U_s = U_p 施加時量測之實際二次電壓</p>	<p>器差(%) = $[(k_n I_s - I_p) / I_p] \times 100\%$ (2)比壓器： 器差(%) = $[(k_n U_s - U_p) / U_p] \times 100\%$ k_n = 額定變比 I_p = 實際一次電流 I_s = I_p 流通時量測之實際二次電流 U_p = 實際一次電壓 U_s = U_p 施加時量測之實際二次電壓</p>																																																																																			
<p>7. 檢查 檢定機關(構)得依本技術規範,採全部或部分項目及範圍進行檢查。</p>	<p>7. 檢查 檢定機關(構)得依本技術規範,採全部或部分項目及範圍進行檢查。</p>	<p>本節未修正。</p>																																																																																		
<p>8. 檢定及檢查公差 檢定及檢查公差為正負差。</p>	<p>8. 檢定及檢查公差 檢定及檢查公差為正負差。</p>	<p>本節未修正。</p>																																																																																		
<p>8.1 電度表</p>	<p>8.1 電度表</p>	<p>本節未修正。</p>																																																																																		
<p>8.1.1 瓦時計規定如表 5。 表 5</p> <table border="1" data-bbox="165 1052 606 1579"> <thead> <tr> <th>準確等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流(%)</th> <th>檢定公差(%)</th> <th>檢查公差(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.5</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	準確等級	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)	0.5 級	1.0	100	0.5	0.5	10	0.5 級	0.5	100	0.5	0.5	100	1 級	1.0	100	1.0	1.0	10	1 級	0.5	100	1.0	1.0	100	2 級	1.0	100	2.0	2.0	10	2 級	0.5	100	2.5	2.5	100	<p>8.1.1 瓦時計規定如表 5。 表 5</p> <table border="1" data-bbox="606 1052 1037 1579"> <thead> <tr> <th>準確等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流(%)</th> <th>檢定公差(%)</th> <th>檢查公差(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.5</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	準確等級	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)	0.5 級	1.0	100	0.5	0.5	10	0.5 級	0.5	100	0.5	0.5	100	1 級	1.0	100	1.0	1.0	10	1 級	0.5	100	1.0	1.0	100	2 級	1.0	100	2.0	2.0	10	2 級	0.5	100	2.5	2.5	100	<p>本節未修正。</p>
準確等級	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)																																																																																
0.5 級	1.0	100	0.5	0.5																																																																																
		10																																																																																		
0.5 級	0.5	100	0.5	0.5																																																																																
		100																																																																																		
1 級	1.0	100	1.0	1.0																																																																																
		10																																																																																		
1 級	0.5	100	1.0	1.0																																																																																
		100																																																																																		
2 級	1.0	100	2.0	2.0																																																																																
		10																																																																																		
2 級	0.5	100	2.5	2.5																																																																																
		100																																																																																		
準確等級	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)																																																																																
0.5 級	1.0	100	0.5	0.5																																																																																
		10																																																																																		
0.5 級	0.5	100	0.5	0.5																																																																																
		100																																																																																		
1 級	1.0	100	1.0	1.0																																																																																
		10																																																																																		
1 級	0.5	100	1.0	1.0																																																																																
		100																																																																																		
2 級	1.0	100	2.0	2.0																																																																																
		10																																																																																		
2 級	0.5	100	2.5	2.5																																																																																
		100																																																																																		
<p>8.1.2 乏時計規定如表 6。 表 6</p> <table border="1" data-bbox="165 1657 606 1926"> <thead> <tr> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流(%)</th> <th>檢定公差(%)</th> <th>檢查公差(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.5</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)	0	100	2.5	2.5	10	0.866	100	2.5	2.5	<p>8.1.2 乏時計規定如表 6。 表 6</p> <table border="1" data-bbox="606 1657 1037 1926"> <thead> <tr> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流(%)</th> <th>檢定公差(%)</th> <th>檢查公差(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.5</td> <td rowspan="2">2.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)	0	100	2.5	2.5	10	0.866	100	2.5	2.5	<p>本節未修正。</p>																																																								
功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)																																																																																	
0	100	2.5	2.5																																																																																	
	10																																																																																			
0.866	100	2.5	2.5																																																																																	
功率因數	基準(或試驗)電流(%)	檢定公差(%)	檢查公差(%)																																																																																	
0	100	2.5	2.5																																																																																	
	10																																																																																			
0.866	100	2.5	2.5																																																																																	

8.1.3 需量瓦時計：瓦時部分依表 5 規定，需量部分規定如表 7。	8.1.3 需量瓦時計：瓦時部分依表 5 規定，需量部分規定如表 7。	本節未修正。															
表 7	表 7																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>功率因數</th> <th>基準 (或試驗) 電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	1.0	100	2.0	3.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>功率因數</th> <th>基準 (或試驗) 電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	1.0	100	2.0	3.0
功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)														
1.0	100	2.0	3.0														
功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)														
1.0	100	2.0	3.0														

8.1.4 電子式電度表之瓦時、乏時或需量功能規定如下： (1)瓦時部分規定如表 8。	8.1.4 電子式電度表之瓦時、乏時或需量功能規定如下： (1)瓦時部分規定如表 8。	本節未修正。																																																																																																	
表 8	表 8																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>準確等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準 (或試驗) 電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.2</td> <td rowspan="2">0.2</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>	準確等級	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	1.0	100	0.2	0.2	10		0.5	100	0.3	0.3	0.5 級	1.0	100	0.5	0.5	10		0.5	100	0.6	0.6	1 級	1.0	100	1.0	1.0	10		0.5	100	1.0	1.0	2 級	1.0	100	2.0	2.0	10		0.5	100	2.0	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>準確等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準 (或試驗) 電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.2</td> <td rowspan="2">0.2</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.5</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>	準確等級	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	1.0	100	0.2	0.2	10		0.5	100	0.3	0.3	0.5 級	1.0	100	0.5	0.5	10		0.5	100	0.6	0.6	1 級	1.0	100	1.0	1.0	10		0.5	100	1.0	1.0	2 級	1.0	100	2.0	2.0	10		0.5	100	2.0	2.0
準確等級	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																															
0.2 級	1.0	100	0.2	0.2																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	0.3	0.3																																																																																															
0.5 級	1.0	100	0.5	0.5																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	0.6	0.6																																																																																															
1 級	1.0	100	1.0	1.0																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	1.0	1.0																																																																																															
2 級	1.0	100	2.0	2.0																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	2.0	2.0																																																																																															
準確等級	功率因數	基準 (或試驗) 電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																															
0.2 級	1.0	100	0.2	0.2																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	0.3	0.3																																																																																															
0.5 級	1.0	100	0.5	0.5																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	0.6	0.6																																																																																															
1 級	1.0	100	1.0	1.0																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	1.0	1.0																																																																																															
2 級	1.0	100	2.0	2.0																																																																																															
		10																																																																																																	
	0.5	100	2.0	2.0																																																																																															

<p>(2) 乏時部份規定如表 9。(功率因數 0 無法測試時，以 0.5 測試)</p> <p style="text-align: center;">表 9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>準確度等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.2 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.2</td> <td rowspan="2">0.2</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>					準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	0	100	0.2	0.2	10		0.866	100	0.3	0.3	0.5 級	0	100	0.5	0.5	10		0.866	100	0.6	0.6	1 級	0	100	1.0	1.0	10		0.866	100	1.0	1.0	2 級	0	100	2.0	2.0	10		0.866	100	2.0	2.0	<p>(2) 乏時部份規定如表 9。(功率因數 0 無法測試時，以 0.5 測試)</p> <p style="text-align: center;">表 9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>準確度等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0.2 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.2</td> <td rowspan="2">0.2</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0.5 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">0.5</td> <td rowspan="2">0.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>0.6</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">1.0</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2 級</td> <td rowspan="2">0</td> <td>100</td> <td rowspan="2">2.0</td> <td rowspan="2">2.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.866</td> <td>100</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>					準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	0	100	0.2	0.2	10		0.866	100	0.3	0.3	0.5 級	0	100	0.5	0.5	10		0.866	100	0.6	0.6	1 級	0	100	1.0	1.0	10		0.866	100	1.0	1.0	2 級	0	100	2.0	2.0	10		0.866	100	2.0	2.0	<p>本節未修正。</p>				
準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																																												
0.2 級	0	100	0.2	0.2																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	0.3	0.3																																																																																																												
0.5 級	0	100	0.5	0.5																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	0.6	0.6																																																																																																												
1 級	0	100	1.0	1.0																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	1.0	1.0																																																																																																												
2 級	0	100	2.0	2.0																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	2.0	2.0																																																																																																												
準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																																												
0.2 級	0	100	0.2	0.2																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	0.3	0.3																																																																																																												
0.5 級	0	100	0.5	0.5																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	0.6	0.6																																																																																																												
1 級	0	100	1.0	1.0																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	1.0	1.0																																																																																																												
2 級	0	100	2.0	2.0																																																																																																												
		10																																																																																																														
	0.866	100	2.0	2.0																																																																																																												
<p>(3) 需量部分規定如表 10。</p> <p style="text-align: center;">表 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>準確度等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2 級</td> <td rowspan="4">1.0</td> <td rowspan="4">100</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>0.5 級</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>1 級</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>2 級</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>					準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	1.0	100	0.2	0.3	0.5 級	0.5	0.8	1 級	1.0	1.5	2 級	2.0	3.0	<p>(3) 需量部分規定如表 10。</p> <p style="text-align: center;">表 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>準確度等級</th> <th>功率因數</th> <th>基準(或試驗)電流 (%)</th> <th>檢定公差 (%)</th> <th>檢查公差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2 級</td> <td rowspan="4">1.0</td> <td rowspan="4">100</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>0.5 級</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>1 級</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>2 級</td> <td>2.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>					準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)	0.2 級	1.0	100	0.2	0.3	0.5 級	0.5	0.8	1 級	1.0	1.5	2 級	2.0	3.0	<p>本節未修正。</p>																																																																
準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																																												
0.2 級	1.0	100	0.2	0.3																																																																																																												
0.5 級			0.5	0.8																																																																																																												
1 級			1.0	1.5																																																																																																												
2 級			2.0	3.0																																																																																																												
準確度等級	功率因數	基準(或試驗)電流 (%)	檢定公差 (%)	檢查公差 (%)																																																																																																												
0.2 級	1.0	100	0.2	0.3																																																																																																												
0.5 級			0.5	0.8																																																																																																												
1 級			1.0	1.5																																																																																																												
2 級			2.0	3.0																																																																																																												
8.2 變比器					8.2 變比器					本節未修正。																																																																																																						

<p>8.2.1 變比器之檢定、檢查公差規定如表 11(在功率因數 0.8 時)。</p> <p style="text-align: center;">表 11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種類</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">比流器</th> <th style="width: 50%;">比壓器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測試條件</td> <td>100 % 額定一次電流</td> <td>10 % 額定一次電流</td> <td>90 % 至 110 % 額定一次電壓</td> </tr> <tr> <td>公差(%)</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>	種類	比流器		比壓器	測試條件	100 % 額定一次電流	10 % 額定一次電流	90 % 至 110 % 額定一次電壓	公差(%)	0.3	0.6	0.3	<p>8.2.1 變比器之檢定、檢查公差規定如表 11(在功率因數 0.8 時)。</p> <p style="text-align: center;">表 11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種類</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">比流器</th> <th style="width: 50%;">比壓器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測試條件</td> <td>100 % 額定一次電流</td> <td>10 % 額定一次電流</td> <td>90 % 至 110 % 額定一次電壓</td> </tr> <tr> <td>公差(%)</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>	種類	比流器		比壓器	測試條件	100 % 額定一次電流	10 % 額定一次電流	90 % 至 110 % 額定一次電壓	公差(%)	0.3	0.6	0.3	<p>本節未修正。</p>
種類	比流器		比壓器																							
測試條件	100 % 額定一次電流	10 % 額定一次電流	90 % 至 110 % 額定一次電壓																							
公差(%)	0.3	0.6	0.3																							
種類	比流器		比壓器																							
測試條件	100 % 額定一次電流	10 % 額定一次電流	90 % 至 110 % 額定一次電壓																							
公差(%)	0.3	0.6	0.3																							
<p>8.2.2 變比器之器差除符合表 11 之規定外，其相位移亦應符合下列條件：</p> <p>(1)比流器：</p> <p>於 100 % 額定一次電流： $-0.3 \leq \text{比流器器差} \times 100 + (\beta \times 100 / 2600) \leq +0.3$</p> <p>於 10 % 額定一次電流： $-0.6 \leq \text{比流器器差} \times 100 + (\beta \times 100 / 2600) \leq +0.6$</p> <p>註：$\beta$ 為比流器以分表示之相位移</p> <p>(2)比壓器：</p> <p>$-0.3 \leq \text{比壓器器差} \times 100 - (\gamma \times 100 / 2600) \leq +0.3$</p> <p>註：$\gamma$ 為比壓器以分表示之相位移</p>	<p>8.2.2 變比器之器差除符合表 11 之規定外，其相位移亦應符合下列條件：</p> <p>(1)比流器：</p> <p>於 100 % 額定一次電流： $-0.3 \leq \text{比流器器差} \times 100 + (\beta \times 100 / 2600) \leq +0.3$</p> <p>於 10 % 額定一次電流： $-0.6 \leq \text{比流器器差} \times 100 + (\beta \times 100 / 2600) \leq +0.6$</p> <p>註：$\beta$ 為比流器以分表示之相位移</p> <p>(2)比壓器：</p> <p>$-0.3 \leq \text{比壓器器差} \times 100 - (\gamma \times 100 / 2600) \leq +0.3$</p> <p>註：$\gamma$ 為比壓器以分表示之相位移</p>	<p>本節未修正。</p>																								
<p>9. 電度表之檢定合格有效期間，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算下列各規定年限止：</p>	<p>9. 電度表之檢定合格有效期間，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算下列各規定年限止：</p>	<p>本節未修正。</p>																								
<p>9.1 寶石軸承電度表為 7 年。</p>	<p>9.1 寶石軸承電度表為 7 年。</p>	<p>本節未修正。</p>																								

9.2 磁力軸承電度表： (1)防突波不附變比器或不附 需量計量器者為 16 年，單 相插座型者為 20 年。 (2)防突波附變比器或附需量 計量器者為 8 年。	9.2 磁力軸承電度表： (1)防突波不附變比器或不附 需量計量器者為 16 年，單 相插座型者為 20 年。 (2)防突波附變比器或附需量 計量器者為 8 年。	本節未修正。
9.3 電子式電度表為 10 年。	9.3 電子式電度表為 8 年。	參考日本、英國、法國及美 國電度表管理制度，電子式 電度表檢定周期為十年，爰 調整電子式電度表檢定合 格有效期間。
10. 電度表最長使用期限	10. 電度表最長使用期限	本節未修正。
10.1 自中華民國 102 年 7 月 1 日起申請檢定之電度表應符 合最長使用期限規定，檢定 合格有效期限不得逾越最長 使用期限，但中華民國 102 年 6 月 30 日前檢定合格之電度 表已逾最長使用期限者，得 使用至該次檢定合格有效期 限結束日止。	10.1 自中華民國 102 年 7 月 1 日起申請檢定之電度表應符 合最長使用期限規定，檢定 合格有效期限不得逾越最長 使用期限，但中華民國 102 年 6 月 30 日前檢定合格之電度 表已逾最長使用期限者，得 使用至該次檢定合格有效期 限結束日止。	本節未修正。
10.2 電度表之最長使用期限，自 製造年份之次年 1 月始日起算 下列各規定年限止：	10.2 電度表之最長使用期限，自 製造年份之次年 1 月始日起算 下列各規定年限止：	本節未修正。
10.2.1 寶石軸承電度表為 14 年。	10.2.1 寶石軸承電度表為 14 年。	本節未修正。
10.2.2 磁力軸承電度表： (1)防突波不附變比器或不附 需量計量器者為 32 年，單 相插座型者為 32 年。 (2)防突波附變比器或附需量 計量器者為 16 年。	10.2.2 磁力軸承電度表： (1)防突波不附變比器或不附 需量計量器者為 32 年，單 相插座型者為 32 年。 (2)防突波附變比器或附需量 計量器者為 16 年。	本節未修正。
10.2.3 電子式電度表為 16 年。	10.2.3 電子式電度表為 16 年。	本節未修正。
11. 檢定合格印證	11. 檢定合格印證	本節未修正。
11.1 電度表之檢定合格印證位 置在本體之外殼開啟處，以封 印穿鎖檢定合格號碼牌(含檢 定合格有效期間、最長使用期 限及編號)；並得將該檢定合 格有效期間及最長使用期限 另標示於器具正面明顯處。	11.1 電度表之檢定合格印證位 置在本體之外殼開啟處，以封 印穿鎖檢定合格號碼牌(含檢 定合格有效期間、最長使用期 限及編號)；並得將該檢定合 格有效期間及最長使用期限 另標示於器具正面明顯處。	本節未修正。
11.2 變比器以封印穿鎖檢定合 格號碼牌。	11.2 變比器以封印穿鎖檢定合 格號碼牌。	本節未修正。
12. 中華民國 82 年 3 月 16 日前 經檢定合格之磁力軸承電度	12. 中華民國 82 年 3 月 16 日前 經檢定合格之磁力軸承電度	本節未修正。

表，其檢定合格有效期間及最長使用期限自公告日起適用本技術規範之規定。	表，其檢定合格有效期間及最長使用期限自公告日起適用本技術規範之規定。	
------------------------------------	------------------------------------	--